



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**



22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10, tel.(0-84) 677-33-33, fax(0-84) 638-66-69, www.szpital.zamosc.tpnet.pl, NIP 922-22-92-491

Zamość, dnia 21 września 2006r.

AZP.332/83/

/06

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrycznych. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

W związku z wejściem w życie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005r roku – Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,1495), wprowadzający sprzęt (producenci i importerzy) są w myśl artykułu 27 ustawy zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania i recyklingu zużytego sprzętu. Ustawa przyznaje wprowadzającym sprzęt prawo przekazywania sprzedawcom detalicznym i hurtowym informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami obejmującymi koszt zbierania, przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu. Artykuł 25 informuje, że koszty gospodarowania odpadami mogą zostać uwidocznione na fakturze jako oddzielny element ceny wprowadzanego sprzętu.

Proszę o odpowiedź, czy koszty gospodarowania odpadami mają być wliczone w cenę jednostkową poszczególnych pozycji, czy też nie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający, informuje, iż ceny jednostkowe poszczególnych pozycji sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny obejmować wszystkie koszty w tym i zagospodarowania odpadów.

Pytanie :

Zadane nr 2, poz. 8

Proszę o podanie dodatkowych informacji (trzonka, producenta, sposób mocowania itp.)

Wyjaśnienie :

Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji :

Lampki sygnalizacyjnej L 22 D 250 V/0,5W

- otwór montażowy fi 22
- przyłącze wkrętowe,
- element świecący – dioda LED
- U zn. = 230V AC

Pytanie :

Zadane nr 2, poz. 8

Na jaki trzonek ma być L22D?

Wyjaśnienie :

Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji :

Lampki sygnalizacyjnej L 22 D 250 V/0,5W

- otwór montażowy fi 22
- przyłącze wkrętowe,
- element świecący – dioda LED

U zn. = 230V AC

Pytanie :

Zadane nr 9, poz. 1

Ile modułów ZUG ma łączyć ten zwieracz

Wyjaśnienie :

Dwa moduły.

Pytanie :

Zadane nr 9, poz. 4

Czy chodzi o trzymacz KU?

Wyjaśnienie :

Tak.

Pytanie :

Zadanie nr 9 poz. 5

Czy chodzi o płytkę skrajną?

Wyjaśnienie :

Tak.

Pytanie :

Zadanie nr 12 poz. 1

Czy chodzi o przewód YLY?

Wyjaśnienie :

Tak, przewód YLY 5x1.

Pytanie :

Zadanie nr 15 poz. 1

Oprawa OKPwM występuje w wersji 2x40 – czy taka należy przyjąć do wyceny? Czy oprawa ma być z kompensacją?

Wyjaśnienie :

Do wyceny należy przyjąć oprawę OKPwM 2x40W z kompensacją.

Pytanie :

Zadanie nr 15 poz. 2

Czy oprawa ma być z kompensacją?

Wyjaśnienie :

Tak.

Pytanie :

Zadanie nr 15 poz. 8,10

Czy można przyjąć, że klosz i boczek dotyczy oprawy OKPwM 2x40?

Wyjaśnienie :

Tak, można przyjąć klosz i boczek do oprawy OKPwM 2x40W.

Pytanie :

Czy Zamawiający oczekuje zaproponowania sprzętu elektroinstalacyjnego spełniającego wymagania techniczne opisane w rozdziale III SIWZ, czy oczekuje dostawy sprzętu o nazwach handlowych wskazanych w SIWZ.

Wyjaśnienie :

Zamawiający informuje, iż rozdział III SIWZ dotyczy „Terminów i wymagań co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert. Jeżeli natomiast pytającemu chodziło o przedmiot zamówienia w zadaniu nr 3, to wyjaśniamy, że Zamawiający w tym zadaniu dopuścił możliwość składania ofert równoważnych tj. o takich samych wymiarach oraz parametrach.

Pytanie :**Zadanie 6 (9) poz. 5**

Proszę o wyjaśnienie co to jest zatyczka do ZUG lub podać dokładne specyfikacje techniczne.

Wyjaśnienie :

Zamawiający wyjaśnia, iż poz. 5 w zadaniu nr 9 dotyczy płytki skrajnej.

Pytanie :**Zadanie 6**

Jaka wielkość wkładek poz. 42 do 54.

Wyjaśnienie :

Zamawiający wyjaśnia, iż poz. 42-54 dotyczą wkładek WT-1, zwłocznych.

Pytanie :**Zadanie 6**

Poz. 1, 2, 3, 4, ilu polowe?

Wyjaśnienie:

Poz. 1, 2, 3, 4, S301 dotyczy pozycji jednopolowej.

Pytanie :**Zadanie 15, poz. 12**

Proszę podać dokładną specyfikację techniczną, bądź producenta oprawy.

Wyjaśnienie :

Poz. 12 w zadaniu nr 15 dotyczy oprawy MARINER, typu MAR/P 136/236.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium.

Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert upływa dnia **27 września 2006 r. godz. 12⁰⁰**.
- termin wnoszenia wadium upływa dnia **27 września 2006 r. godz. 12⁰⁰**.
- termin otwarcia ofert - **27 września 2006 r. godz. 14⁰⁰**.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.