

Zamość, dnia 20.04.2007r.

Opinia techniczna Działu Energetycznego dotycząca:
„Projektu Budowlanego Przebudowy Oddziału Intensywnej Terapii i
Anestezjologii – Część Technologii Medycznej”.

Dział Energetyczny wnosi następujące uwagi:

- Na sali 6-lózkowej Intensywnej Terapii rozważyć zmianę lamp bakteriobójczych na przepływowe z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia sterylizacji w sali pacjentów.
- W magazynie sprzętu rozważyć zainstalowanie lampy bakteriobójczej z uwagi na sterylność sprzętu tam przechowywanego.
- W projekcie rozważyć wykonanie przestrzeni technologicznej – podstropowej z uwagi na prowadzenie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz elektrycznej.



Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ENERGETYCZNEGO
inż. Zdzisław Czwał