



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 14 kwietnia 2008r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/31/ /08

.....
.....
.....
.....

Dotyczy : wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych branży mechanicznej, hydraulicznej i budowlanej oraz części do maszyn pralniczych i kotłów c.o. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia.

Pytanie :

Czy w zadaniu nr 11 poz. od 9 do 22 wymienione kształtki mają być ocynkowane czy też czarne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zaoferowania kształtek czarnych.

Pytanie :

Czy w zadaniu nr 5 poz. 2 i 3 zawory czerpalne mają być kulowe czy też grzybkowe.

Wyjaśnienie :

Zamawiający wymaga zaoferowania zaworów czerpalnych grzybkowych.

Lek. med. Andrzej Mielcarek

Dyrektor