



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 16 lipca 2009 r.



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

AZP.3320/ 35/ /09

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i narzędzi eksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dźwigowych, klimatyzacyjno – wentylacyjnych, automatyki oraz niskoprądowych. Poniżej podajemy jego treść i wyjaśnienie:

Pytanie 1

Zadanie 2, poz. 42 - 54 bezpieczniki BMWtl – czy chodzi o wkładki bezpiecznikowe BM wielkość 1 w charakterystyce gG?

Wyjaśnienie:

Tak, chodzi o wkładkę bezpiecznikową BM wielkość 1, charakterystyka gG.

Pytanie 2

Zadanie 14 poz. 5 – wkładki bezpiecznikowe WTHN2 355A – czy chodzi o wkładkę WT-3C/gG 355A?

Wyjaśnienie:

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Wkładki bezpiecznikowe z tej pozycji są przeznaczone do wyposażenia rozdzielnic RN z poz. 4.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek