



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 07 lipca 2009 r.

AZP 3320/ 35/ /09 .....

.....

.....

.....

.....

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę **materiałów i narzędzi eksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dźwigowych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, automatyki oraz niskoprądowych.** Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

**Pytanie dot. zadania nr 7 pozycja 3 – zapłonnik 80 W, 36W, 230V**

Na rynku dostępne są zapłonniki 4-65W S10 – czy chodzi o taki zapłonnik?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania nr 7 pozycja 6, 7 – Żarówka RF**

Czy chodzi o lampy rtęciowe LRF?

**Wyjaśnienie:**

Tak.

**Pytanie dot. zadania nr 7 pozycja 8 – Żarówka WLSP, 300W**

Proszę o opis przedmiotu zamówienia, czy chodzi o lampy sodowe WLS 250W lub WLS 400W?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga lampy sodowej WLS 250W.

**Pytanie dot. zadania nr 7 pozycja 9 – Światłówka energooszczędna 11W, 230V, E27, JENI**

Czy chodzi o światłówkę rurkową? Czy może zaproponować inną firmę?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wymaga światłówki rurkowej – krótkiej (długość żarówki jak JENIS)

**Pytanie dot. zadania nr 7 pozycja 11 i 12 – dławik do żarówki LRF**

Proszę o szczegółowy opis zapotrzebowania

**Wyjaśnienie:**

Pozycja 11 – statecznik STR, 100-400

Pozycja 12 – statecznik STS, 100-400

lek. med. Andrzej Mielcarek  
Dyrektor



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000