



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 lipca 2009 r.



AZP 3320/ 35/ /09

.....
.....
.....
.....



Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę **materiałów i narzędzi eksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dźwigowych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, automatyki oraz niskoprądowych.** Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie dot. zadania nr 13 pozycja 1 do 4 – wiertła SDS

Większość producentów polskich i zagranicznych produkuje wiertła SDS o rozmiarach fi 6/110 i fi 8/110. Proszę rozważyć możliwość przedstawienia oferty wariantowej włączając do przetargu powyższe rozmiary.

Wyjaśnienie:

pozycja 1-2 – wiertło SDS PLUSZ długość 110 mm
pozycja 3-4 – wiertło SDS PLUS długość 210

Pytanie dot. zadania nr 13 pozycja 8 – wskaźnik optyczno –akustyczny

Powinno być **JWND 12/36.**

Wyjaśnienie:

Winno być JWND 12/36

Pytanie dot. zadania nr 13 pozycja 9 – torba narzędziowa

Czy są wymagane jakieś specjalne wymiary, budowa i materiał z którego torba jest wykonana? Czy ma to być podstawowa torba narzędziowa?

Wyjaśnienie:

Ma to być torba narzędziowa bez wyposażenia. Wykonana z materiału: sztuczna skóra lub skay, wymiary oraz wykonanie standardowe.

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Pytanie dot. zadania nr 13 pozycja 10 – latarka

Jaka to ma być latarka? LED, Ksenon czy inna.

Wyjaśnienie:

Latarka z żarówką ksenonową na dwie baterie R20

Pytanie dot. zadania nr 13 pozycja 11 – klucze płasko-oczkowe

Proszę sprecyzować ilość kluczy w kpl.

Wyjaśnienie:

Zestaw kluczy ręcznych płasko-oczkowych polerowanych w etui materiałowym: 10 PCS/6-27.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor