



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 10 lipca 2009 r.



AZP 3320/ 35/06330/09

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę **materiałów i narzędzi eksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dźwigowych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, automatyki oraz niskoprądowych.** Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnień.

Pytanie

We wzorze umowy § 6 pkt. 3 widnieje zapis „Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar”.

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie tego punktu. Prosimy o udzielenie informacji w jakich konkretnych przypadkach dopuszczacie Państwo możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego oraz czy przewidujecie Państwo ograniczenie wysokości odszkodowania uzupełniającego, jeżeli tak to bardzo prosimy o wskazanie do jakiej kwoty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku gdy poniesiona przez niego szkoda będzie przekraczać wysokość naliczonych kar umownych. Wysokość odszkodowania odpowiadać będzie wielkości wyrządzonej szkody poniesionej przez Zamawiającego.

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie następujących punktów zawartych w Formularzu Cenowym **dotyczącym zadania 28**

A) Pozycja 1 Formularza: G-3 492 x 592 x 19 – prosimy o informacje czy trzeci wymiar filtra „19” jest wymiarem właściwym.

Wyjaśnienie:

Filtr klasa G-3 wymiar 492x592x195

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

B) Pozycja 10 Formularza: G3 490 x 490 (ramka) – prosimy o podanie trzeciego wymiaru filtra czyli głębokości kieszeni w przypadku gdy jest to filtr kieszeniowy bądź grubości ramy wówczas gdy przedmiotowy filtr jest filtrem kasetowym.

Wyjaśnienie:

Filtr klasa G-3 wymiar 490x490x25 – klatkowy

C) Pozycja 12 formularza: F-7 492x592x292 – prosimy o podanie rodzaju ramy (tworzywo sztuczne czy metal) oraz informację czy dopuszczacie Państwo zastosowanie filtra kompaktowego o klasie filtracji F-8.

Wyjaśnienie:

Filtr klasa F-7 wymiar 492x592x292 (ramka metal)

D) Pozycja 26 Formularza: 610x610x150 filtr absolutny typ S - prosimy o podanie klasy filtracji oraz udzielenie informacji co oznacza symbol „S” w nazwie filtra.

Wyjaśnienie:

Filtr klasa H –14 wymiar 610x610x150

E) Pozycja 27 formularza: 610x305x150 – filtr absolutnych typ S – prosimy o podanie klasy filtracji oraz udzielenie informacji co oznacza symbol „S” w nazwie filtra.

Wyjaśnienie:

Filtr klasa H-11 wymiar 610x305x150

F) Pozycje 30 Formularza: 610x 305x285 – filtr absolutnych typu F 670 A02 – prosimy o podanie klasy filtracji oaz udzielenie informacji co oznacza symbol „F 670 A02” w nazwie filtru.

Wyjaśnienie:

Filtr klasa H-13 wymiar 610x305x292 – symbole wg. PT oznaczają filtr absolutny.

G) Pozycja 34 Formularza: FC 850x605x292 filtr wtórny kasetowy – prosimy o podanie klasy filtracji.

Wyjaśnienie:

Filtr FC klasa F-7 wymiar 850x605x292 – pakiet

H) Pozycja 39 Formularza: tkanina filtracyjna gr. 15 mm 1 belka – prosimy o podanie wymiarów beli oraz klasy filtracji tkaniny filtracyjnej.

Wyjaśnienie

Tkanina filtracyjna – klasa filtracji G-3 gr. 15 mm – belka – 25 m2 wg. starej nomenklatury zawartej w PT-„S” oznacza filtr absolutny.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek