



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 09 czerwca 2009r.

AZP.3320/37/ /09



dotyczy: rozstrzygnięcia protestu:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 stosownie do art.183 ust.1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, iż rozpatrzył protest Państwa wniesiony w dniu 02 czerwca 2009r. na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie wymiany czterech dźwigów szpitalnych w bloku E. Zamawiający uznał go za uzasadniony w zakresie dotyczącym określonego w SIWZ wymagania wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 01 grudnia 2009r. przy przyjętych założeniach wykonania demontażu istniejących i montażu nowych dźwigów w kolejnych czterech cyklach realizacji. Powoduje to **uwzględnienie protestu** w tym zakresie, natomiast w części dotyczącej wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia **protest zostaje oddalony**.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia protestu:

Zamawiający, po zapoznaniu się z treścią protestu, uznał za uzasadniony zarzut Protestującego, iż nie jest możliwy do zachowania wyznaczony na dzień 01 grudnia 2009r. termin wykonania przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu wskazanych w SIWZ warunków realizacji wymiany czterech dźwigów, tj. kolejno, w czterech odrębnych cyklach. Stwierdził, iż są zasadne, przedstawione w treści protestu argumenty odnoszące się do kwestii wymagań technologicznych, cyklu produkcji dźwigów jak również zakresu czynności towarzyszących robotom związanym z wymianą dźwigów mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. Istotnie, w tym zakresie zamawiający naruszył art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym zamawiający powtórzy czynność określenia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia polegającą na wprowadzeniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej wymogu kolejności wykonywania robót związanych z wymianą dźwigów, uwzględniając sugestie Protestującego dopuszczenia możliwości jednoczesnej wymiany dwóch dźwigów – kolejno w dwóch cyklach. W świetle treści uzasadnienia Państwa protestu pozwoli to na

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Rozstrzygnięcie protestu – postępowanie AZP.3320/37/09

Strona 1 z 2

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

zachowanie wymaganego przez zamawiającego terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 01 grudnia 2009r.

Nie zostanie zatem uwzględniony wniosek Protestującego dotyczący zmiany postanowień rozdziału 2 Część informacyjna SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia - jako bezprzedmiotowy wobec zmiany treści specyfikacji umożliwiającej wymianę dźwigów w dwóch cyklach po dwa dźwigi jednocześnie przy niezmiennym terminie jej zakończenia.

Informujemy, że w przypadku przedmiotowego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie w zakresie określonym w art. 184 ust.1a ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

Niniejsze rozstrzygnięcie protestu przesyłamy Państwu faxem i listem poleconym.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia protestu.

Dyrektor
lek. med. Andrzej Mielcarek