



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 2 września 2009 r.

AZP 3320/ 41/ / 09

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczanego na wykonanie ocieplenia zespołu budynków głównych i budynku po spalarni. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienie:

### Pytanie:

W specyfikacji przetargu wskazują Państwo do docieplania stropodachów użycie materiału Isover Gullul, czy jest możliwe zastąpienie go inną granulowaną wełną szklaną, np. Ursa Granulat, lub wełną mineralną (kamienną) np. Rockwool Granrock?

### Wyjaśnienie:

W projekcie (strona 15 i 21) przewidziano do docieplenia stropodachów wełną szklaną. Dopuszcza się zastosowania wełny szklanej Ursa Granulat (z zachowaniem parametrów technicznych dla „wełna mineralna” określonych na stronie 15 projektu). Nie dopuszczamy zamienników z wełny mineralnej.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000