



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 09 września 2009r.



AZP.3320/41/

/09

.....
.....
.....
.....
.....



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie ocieplenia zespołu budynków głównych i budynku po spalarni. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:



Pytanie:

Nawiązując do ogłoszonego przetargu na ocieplenie zespołu budynków szpitala w Zamościu proszę o uzupełnienie SIWZ w punktach poniżej podanych o zapis dopuszczający do zastosowania do oferty przetargowej systemów ociepleń, które posiadają Aprobaty Techniczne. Byłby to alternatywnie wymagany dokument obok świadectwa PZH i badań z zakresu higieny radiacyjnej.

Zawarte zapisy w SIWZ ograniczają te wymagania do dwóch alternatywnych dokumentów, podczas gdy w załączniku nr 2 do SIWZ wymienione są również Aprobaty Techniczne.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na str. 4 widnieje zapis:

„Wraz z ofertą Zamawiający wymaga złożenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. że wyroby proponowanego systemu dociepleń posiadają świadectwa PZH lub równoważne z zakresu higieny radiacyjnej - potwierdzające wymaganą (nie wyższą) zawartość izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. z 2007r. Nr 4 poz. 29)”.

Dodatkowo jest to powtórzone na str. 7 w pkt. 3.

Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „Oferta wykonawcy” sporządzony według wzoru strona 2 i 3 SIWZ).
2. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie informacji podanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót stanowiących integralną część SIWZ.
3. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. że wyroby proponowanego systemu dociepleń posiadają świadectwa PZH lub równoważne z zakresu higieny radiacyjnej - potwierdzające wymaganą (nie wyższą) zawartość izotopów

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także odpadach przemysłowych.

W pkt. 3 jako wymagane dokumenty podane są tylko świadectwa PZH lub jako równoważne badania radiacyjne, tymczasem analizując zapis: „że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym” jako alternatywny dokument wymagalny powinny być wymienione Aprobaty Techniczne z Certyfikatem Zgodności. Potwierdzają to również Specyfikacje Techniczne jako załącznik nr 2 do SIWZ na str. 26 w pkt. 5 podaje: „5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych:

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót - część ogólna. Ocieplenie należy wykonać w kompletnym wybranym systemie, który posiada Aprobaty Techniczne ściśle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzględnieniem Certyfikatu zgodności. Przed rozpoczęciem przygotowania podłoża należy..”

Jednocześnie podany jest dokument odniesienia jakim jest ZUAT 15/V, 03/2003, który stosowany jest przy badaniach materiałów wchodzących w skład systemów dociepleń.

Analizując powyższe zapisy proszę o uzupełnienie SIWZ w punktach wcześniej podanych o zapis dopuszczający do zastosowania w ofercie materiałów, które mają dopuszczenie do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobat Technicznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż powyższe kwestie były przedmiotem wyjaśnień treści SIWZ udzielonych pismem znak AZP.3320/41/08064/2009 z dnia 04 września 2009r. zamieszczonym na stronie internetowej Szpitala – www.szpital.zam.pl oraz przekazanym Wykonawcom faxem i za pośrednictwem poczty.

Pytanie:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści odnośnie stolarki okiennej Szpitala Wojewódzkiego. W szczegółowej specyfikacji technicznej, wymiana stolarki, występuje pojęcie „szyby bezpieczne”. Proszę o sprecyzowanie czy szyby mają być bezpieczne jednostronnie czy dwustronnie i czy mają być zamontowane we wszystkich oknach. Proszę o podanie rodzaju szyb jako „szyby bezpieczne” – budowa zespolenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wymaga zastosowania w oknach szkła zwykłego okiennego gr. 4 mm. Okna powinny spełniać pozostałe wymogi zawarte w specyfikacji technicznej.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek