

Zamość, dnia 22 stycznia 2010 r.

AZP 3320/ 10/ /2010

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **wykonanie modernizacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru produkcji CERBERUS**. Poniżej podajemy treść pytań oraz wyjaśnienia:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach ogłoszonego zamówienia publicznego wymianę nie tylko uszkodzonej centrali pożarowej CERBERUS ale także elementów składowych systemu tj. czujników, ROP itp. na urządzenia innego producenta z 24 miesięczną gwarancją oraz aktualnymi certyfikatami CNBOP. Zapytanie podyktowane jest brakiem dostępności atestowanych central CERBERUS CZ – 10 oraz ich elementów składowych.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu określony w SIWZ nie ulega zmianie i jest wiążący. Ponadto wyjaśniamy, że zamawiający nie wymaga aby w ramach wymiany dostarczono nową centralę CZ-10. Warunkiem koniecznym jest dostosowanie nowej centrali do istniejącej sieci wyposażonej w system wykrywania i sygnalizacji pożaru Cerberus.

**Pytanie:**

Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje wymianę jednej uszkodzonej centrali CZ-10 na nową spełniającą wymogi Zamawiającego a następnie uruchomienie, zaprogramowanie i przeszkolenie z obsługi systemu z nową centralą. Po uruchomieniu systemu Wykonawca ma za zadanie również zweryfikować możliwe uszkodzone elementy systemu. Co w przypadku, jeśli po uruchomieniu systemu z nową centralą okaże się iż część elementów liniowych (czujki, podstawy, przyciski ROP) jest uszkodzonych. Elementy te podobnie jak stara centrala CZ – 10 są już nieosiągalne.

Czy nie zasadnym jest wymiana całego systemu sygnalizacji pożaru na nowoczesny dostosowany do obecnie przyjętych rozwiązań technologicznych, w oparciu o istniejące pętle dozorowe.

**Wyjaśnienie:**



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu określony w SIWZ nie ulega zmianie i jest wiążący. Jeżeli weryfikacja wykaże uszkodzone elementy sieci SAP będą one objęte innym postępowaniem.

**Pytanie**

Ze względu na niestandardową konfigurację centrali przeciwpożarowej, wykonywanej specjalnie na ww. inwestycję zwracamy się z pytaniem czy jest możliwość dołączenia „Deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami wystawione przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia” podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że wiążąca jest treść SIWZ.

**Pytania dot. wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, żeby § 6 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: „Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części Zamawiającemu należą się od wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 10% ceny brutto przedmiotu umowy”

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, żeby § 6 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego za wyrządzone szkody rzeczywiste, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych”

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa została uzupełniona o postanowienie § 6 ust. 4 w następującym brzmieniu: „Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do 200% ceny brutto przedmiotu umowy”.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa została uzupełniona o postanowienie § 9 ust. 7 w następującym brzmieniu: „Niniejszy paragraf reguluje odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w sposób wyczerpujący”.

**Wyjaśnienia ad. 1 - 4:**

Zamawiający informuje, że wiążąca jest treść wzoru umowy załączonego do SIWZ.

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec