



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 2 kwietnia 2010r.



AZP 3320/4/ /2010



dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni poprzez opracowanie projektu budowlanego modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem, projektem rozruchu instalacji i ciągów technologicznych oraz wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie. Poniżej przedstawiamy ich treść i wyjaśnienia:



### Pytanie:

W ofercie należy uwzględnić opomiarowanie zużycia energii cieplnej, prosimy o podanie przepływu pary jaki jest oraz jej parametrów w:

- rurociągu wychodzącym z kotłowni do zespołu głównego
- rurociągu wychodzącym z kotłowni do wymiennikowni
- rurociągu zasilającym ciepłą wodę użytkową
- rurociągu zasilającym drugi zespół główny
- rurociągu zasilającym kuchnię.

Powyzsze informacje są niezbędne do doboru liczników energii.

### Wyjaśnienie:

Kuchnia – 300 kg/h o ciśnieniu 0,5 bara,

Zespół Główny (pomiar w Pralni) – max. 2100 kg/h o ciśnieniu 6 bar,

Podgrzew ciepłej wody (Wymiennikownia) – max. 1200 kg/h o ciśnieniu 6 bar.

Pomiary na Kotłowni – wyjście na Zespół Główny (kanał) max. 3400 kg/h o ciśnieniu 13 bar oraz wyjście na Wymiennikownię max. 3200 kg/h o ciśnieniu 13 bar.

### Pytanie:

W celu poprawnego doboru stacji do przygotowania wody kotłowej prosimy o podanie składu chemicznego wody surowej zasilającej kotłownię oraz jej zużycie a także parametrów wody jakie są potrzebne po jej zmiękczeniu.

### Wyjaśnienie:

Niezbędne dane zawiera załącznik do niniejszego pisma – analiza wody surowej. Parametry wody po zmiękczeniu określa projektant w ramach wykonywanej dokumentacji.

### Pytanie:

Prosimy o podanie typu i producenta zbiornika na którym ma być wymieniony

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Wyjaśnienie treści SIWZ – postępowanie AZP.3320/4/10

Strona 1 z 4

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Kredyt Bank S.A.  
O/Zamość  
63 1500 1807 1218  
0003 8847 0000

odgazowywacz wody kotłowej a także potrzebnej wydajności odgazowywacza.

**Wyjaśnienie:**

Woda w odgazowywaczu powinna mieć temperaturę 105 C°. Odgazowywacz był wykonany przez Firmę INSTAL Rzeszów w 1991 roku i zamontowany jest na zbiorniku o pojemności 9,2 m<sup>3</sup>.

Wydajność odgazowywacza o przepływie ok. 5 m<sup>3</sup>/h.

**Pytanie:**

W specyfikacji jest zapis „dostosowanie istniejącej wymiennikowni do nowych warunków po wykonaniu modernizacji kotłowni” jak należy rozumieć ten punkt ewentualnie co należy uwzględnić.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że kwestię tę wyjaśnił w piśmie z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 31 marca 2010r. zamieszczonymi na stronie internetowej [www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)

**Pytanie:**

W celu poprawnego doboru skutecznych filtrów i multicyklonów prosimy o podanie składu chemicznego spalin jaki jest w chwili obecnej a także jaki jest wymagany zgodnie z opracowanym audytem energetycznym.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że instalację odpylającą należy dostosować tak, aby spełniała normy odnoszące się do emisji pyłów do atmosfery.

**Pytanie:**

W specyfikacji jest zapis „modernizacji istniejących sieci monitorujących kotły wraz z podłączeniem jej do centralnego monitoringu Szpitala” jak należy rozumieć ten punkt ewentualnie co należy policzyć.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że kwestię tę wyjaśnił w piśmie z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 31 marca 2010r. zamieszczonymi na stronie internetowej [www.szpital.zam.pl](http://www.szpital.zam.pl)

**Pytanie:**

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu oferentów wykazujących się doświadczeniem przy modernizacji bądź też wykonaniem kotłowni o wartości powyżej 1 miliona.

**Wyjaśnienie:**

Ulega zmianie opis warunku udziału w postępowaniu zawarty w pkt. II. 2 str. 4 SIWZ i otrzymuje brzmienie: „**2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: a/ muszą wykazać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizację robót polegających na modernizacji 2 (dwóch) kotłów węglowych lub budowie nowej kotłowni wyposażonej w dwa kotły węglowe , tj.: jednej roboty obejmującej modernizację 2 (dwóch) kotłów węglowych lub budowę jednej kotłowni wyposażonej w dwa kotły węglowe o wartości robót minimum 1 000 000,00 złotych, ewentualnie dwóch robót, z których każda obejmuje modernizację 1 (jednego) kotła węglowego lub budowę kotłowni wyposażonej w jeden kocioł węglowy o łącznej wartości robót minimum 1 000 000,00 złotych**”.

Ulega także zmianie treść SIWZ na str. 5 dotycząca dokumentów wymaganych celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie II.2.

Dotychczasową treść pkt. 1 zastępuje się zapisem o brzmieniu:

**„1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz winien odzwierciedlać realizację robót polegających na modernizacji 2 (dwóch) kotłów węglowych lub budowie nowej kotłowni wyposażonej w dwa kotły węglowe, tj.: jednej roboty obejmującej modernizację 2 (dwóch) kotłów węglowych lub budowę jednej kotłowni wyposażonej w dwa kotły węglowe o wartości robót minimum 1 000 000,00 złotych, ewentualnie dwóch robót, z których każda obejmuje modernizację 1 (jednego) kotła węglowego lub budowę kotłowni wyposażonej w jeden kocioł węglowy o łącznej wartości robót minimum 1 000 000,00 złotych. W wykazie należy określić typ modernizowanego lub montowanego nowego kotła”.**

#### **Pytania dot. wzoru umowy.**

Ad § 13

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres gwarancji na całość przedmiotu umowy wygasł w jednej dacie (niezależnie od wydłużeń i odnowień biegu gwarancji w odniesieniu do poszczególnych elementów) – co pozwoliłoby Zamawiającemu na planowanie dalszych działań. W konsekwencji, czy Zamawiający wyraża zgodę na to § 13 ust. 1 uzupełnić o następujące postanowienie: „W przypadku naprawy lub wymiany okres gwarancji na wymieniony lub naprawiony element ulega wydłużeniu o okres, od zgłoszenia wady do jej usunięcia. Niezależnie od wszelkich wydłużeń okresu gwarancji, gwarancja wygasa najpóźniej po upływie ... miesięcy od daty odbioru końcowego”?
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, na to, aby gwarancja jakości regulowała w sposób wyczerpujący odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy (wyłączenie zastosowania rękojmi za wady”?)

Ad § 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie § 16 projektu umowy o §§ 2 i 3 w następującym brzmieniu:

2. Wykonawca odpowiada wyłącznie za bezpośrednie szkody rzeczywiste poniesione przez Zamawiającego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści oraz szkód pośrednich jest wyłączona, niezależnie od podstawy prawnej dochodzącego roszczenia.

3. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy będąca w związku lub wynikająca z niniejszej umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzącego roszczenia ogranicza się do 100% wynagrodzenia umownego.

Ad § 15

1. Przerwa w realizacji umowy może być spowodowana przez przyczyny niezależne od Wykonawcy – w takiej sytuacji Zamawiający nie powinien być uprawniony do odstąpienia

od umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie § 15 ust. 2 w sposób następujący: „Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni”.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie § 15 ust. 6 o następujące postanowienie (pkt. c): „Zamawiający dokona zapłaty za roboty zrealizowane przez Wykonawcę do dnia rozwiązania umowy”?

**Wyjaśnienia dot. wzoru umowy:**

Zamawiający informuje, że wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Załącznik nr 1 do SIWZ, PF-U pkt. I/1/1.1/c i d. Dlaczego do systemu odpylania zastosowano filtry odpylające skoro do zagwarantowania dotrzymania obowiązujących norm emisji pyłów wystarczy zamontowania odpylacza wstępnego i wymiana cyklonów?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiającemu chodzi o dostosowanie urządzeń odpylających do obowiązujących norm emisji pyłów (niekoniecznie muszą to być filtry odpylające).

**Pytanie:**

Załącznik nr 1 do SIWZ, PF-U pkt. I/1/1.1/h. Czy przez modernizację odgazowywacza wody kotłowej należy rozumieć tylko wymianę kolumny oraz automatykę przygotowania wody kotłowej ?

**Wyjaśnienie:**

Tak – należy wymienić odgazowywacz wraz z automatyką przygotowania wody kotłowej.

**Pytanie:**

Załącznik nr 1 do SIWZ, PF-U pkt. I/1/1.1/i. W czasie wizji lokalnej nie udało się zlokalizować króćców do instalacji odsalania kotłów. W związku z tym prosimy o wskazanie miejsca usytuowania tych króćców.

**Wyjaśnienie:**

W celu zamontowania instalacji odsalania kotłów można wykorzystać 2 króćce, które są zamontowane obecnie do pomiaru wody.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż **ulegają zmianie:**

- **termin składania ofert i wniesienia wadium**, który wyznacza się na dzień **15 kwietnia 2010r. godz. 12.00**,
- **termin otwarcia ofert**, który wyznacza się na dzień **15 kwietnia 2010r. godz. 13.00**.

Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec