



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 09 kwietnia 2010r.



AZP 3320/4/ /2010



dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**



KOMITET
UPOWSZECZNIANA
KARMIENIA
PIERWSIA

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni poprzez opracowanie projektu budowlanego modernizacji dwóch kotłów na miał węglowy wraz z przedmiarem, projektem rozruchu instalacji i ciągów technologicznych oraz wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie.

Pytanie:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia we wzorze umowy jest zapis „wymianę szaf sterowania i zasilania urządzeń kotłowych, dotyczy wszystkich czterech kotłów: 2 szt. – Erm 3.4.-1.3 oraz 2 szt. – EGRm 4.1-1.3” natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu w programie funkcjonalno-użytkowym wykonania modernizacji kotłowni jest zapis „wymianę szaf sterowania i zasilania urządzeń kotłowych”. Przy których kotłach należy wymienić szafy sterowania i zasilania ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wymienić szafy sterowania i zasilania kotłów węglowych ERm 3.4.-1.3 – 2 sztuki.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek