



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 30 listopada 2010 r.

AZP.3320/ 65/ / 10

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ, nowego terminu składania i otwarcia ofert.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Działu Energetycznego, Działu Mechanicznego, Działu Inżynierii Klinicznej i Kotłowni ze Spalarnią. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### Pytanie:

Filtry kieszeniowe mogą być wykonane w ramach ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm lub 25 mm lub z tworzywa o szerokości 25 mm. Prosimy o dokonanie wyboru szerokości ramki, jaka ma zostać zastosowana.

### Wyjaśnienie:

Filtry kieszeniowe należy wykonać w ramach ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm.

### Pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie czy wymiary filtrów, podane przez Państwa zapisane są w następującej kolejności: szerokość filtra x wysokość filtra x głębokość kieszeni (filtry kieszeniowe)/ szerokość ramy (filtry kasetowe).

### Wyjaśnienie:

Wymiary filtrów podajemy w następującej kolejności: szerokość x wysokość x głębokość kieszeni lub szerokość ramy.

### Pytanie:

Prosimy o podanie ilości kieszeni w przypadku wyszczególnionych filtrów kieszeniowych lub o zaakceptowanie ilości kieszeni zaproponowanych przez firmę, zgodnie z obowiązującymi normami produkcji filtrów kieszeniowych. Firma pragnie zaproponować Państwu wykonanie filtrów kieszeniowych ze standardową ilością kieszeni.

### Wyjaśnienie:

Ilość kieszeni w filtrach kieszeniowych należy wykonać zgodnie z normą oraz wymaganą powierzchnią filtracji dla poszczególnych układów.

### Pytanie:

W pozycji 4 i pozycji 11 podają Państwo wymiary filtrów kasetowych płaskich o grubości 10 mm. Możemy zaproponować Państwu 2 rozwiązania. Pierwsze to wykonanie filtrów o



tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

grubości ramki 12 mm, a drugie to wykonanie filtra typu fan coil: drut obszyty matą filtracyjną dającą grubość filtrów 12 mm. Jeśli to możliwe prosimy o zdjęcie filtra.

**Wyjaśnienie:**

Pozycja nr 4 i 11 dotyczy filtrów kasetowych płaskich o grubości 10 – 12 mm w ramce. Podanie zdjęcia filtra nie jest możliwe.

**Pytanie:**

Proszę o podanie materiału z jakiego wykonane są filtry absolutne oraz kompaktowe.

**Wyjaśnienie:**

Filtry absolutne oraz kompaktowe wykonane są w ramce z blachy ocynkowanej.

**Pytanie:**

Proszę podać klasę filtracji w pozycji 26, 27, 30, 31.

**Wyjaśnienie:**

Pozycja 26, 27, 30, 31 dotyczy filtrów absolutnych w klasie H-13.

**Pytanie:**

Proszę o informację czy filtry kompaktowe, pozycje: 13, 21, 34 to filtry z kołnierzem czy skrzynkowe (bez kołnierza).

**Wyjaśnienie:**

Pozycja 13, 21, 34 dotyczy filtrów skrzynkowych (bez kołnierza).

**Pytanie:**

Proszę o informację czy filtr węglowy poz. 37 jest filtrem kasetowym płaskim przeznaczonym do filtracji wstępnej (rama ocynkowana + 2 siatki + wkład z maty węglowej o gram. 280 g/ m<sup>2</sup>). Jeśli to możliwe prosimy o zdjęcie filtra.

**Wyjaśnienie:**

Pozycja 37 to filtr wstępny węglowy – kasetowy płaski – do komór laminarnych. Podanie zdjęcia filtra nie jest możliwe.

**Pytanie:**

Proszę o informację czy filtr klatkowy poz. 35 to filtr kasetowy płaski przeznaczony do filtracji wstępnej (nasza propozycja – klasa G4 – mata biała gram. 220 g). Jeśli to możliwe prosimy o zdjęcie filtra.

**Wyjaśnienie:**

Pozycja 35 to filtr kasetowy płaski, wstępny, klasa G-4. Podanie zdjęcia filtra nie jest możliwe.

**Pytanie:**

Proszę o informację dotyczącą pozycji 39 – mata filtracyjna 15 mm gr. Możemy zaproponować Państwu matę o grubości 15 mm w klasie G3 – biała ma wymiary 2 m x 20 mb (40 m<sup>2</sup>)

**Wyjaśnienie:**

Pozycja 39 to tkanina filtracyjna w klasie G-3 o grubości 15 mm.

**Pytanie:**

Prosimy o naniesienie zmian we wzorze umowy: w §6 punkt 3:

„Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych” prosimy o wprowadzenie zmiany na: „Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jednak nie przewyższającego

wartości zamówionego towaru”.

**Wyjaśnienie:**

Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej część SIWZ.

Jednocześnie informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

- Nowy termin składania ofert to: **8 grudnia 2010 r. godz. 11:00.**

- Nowy termin otwarcia ofert to: **8 grudnia 2010 r. godz. 12:00.**

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek