



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 16 kwietnia 2010r.



AZP 3320/8/ /2010



dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany sieci ciepłej wewnętrznej na połączeniach poszczególnych obiektów z magistralą ciepłowniczą pomiędzy wymiennikownią a zespołem budynków Szpitala oraz regulacji sieci centralnego ogrzewania. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie.



Pytanie:

W związku z naszymi wątpliwościami, prosimy o pilne wyjaśnienie zauważonych przez nas różnic:

- w ogłoszeniu o zamówieniu pkt. II.1.3: poprzez ułożenie w istniejących kanałach rur preizolowanych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o łącznej długości rur 1194 m;
- w audycie energetycznym str. 18 tabela 7.3.1 i 7.3.2: w podanych wyżej tabelkach łączna długość sieci wynosi 1194 m to jest 2388 mb rur.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ilość 1194 mb nie dotyczy długości kanałów ciepłowniczych, lecz jest sumaryczną ilością rur preizolowanych średnicy dn15, dn20, dn25, dn32, dn40, dn65 i dn80, z których wykonane są istniejące, zaplanowane do wymiany przyłącza ciepłownicze c. o. i c.w.u.

Jednocześnie zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, **zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia** w następującym zakresie:

- w punkcie 1.1. str. 4 SIWZ po zdaniu pierwszym dodaje się zapis o treści: **„Jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych (utrudnienia w funkcjonowaniu Szpitala) nie będzie możliwe wykorzystanie istniejących kanałów c.o. i c.w.u. zamawiający dopuszcza możliwość ich obejścia”**. Treść tę należy odnosić do wszystkich zapisów w SIWZ (wraz z załącznikami) mówiących o ułożeniu rur preizolowanych w istniejących kanałach instalacyjnych.
- w pkt. 2 str. 4 SIWZ po zdaniu: „Wykonanie wszystkich prac ujętych w opracowanej dokumentacji projektowej (pkt.1 przedmiotu zamówienia)” i w ust. 2 paragraf 1

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Postępowanie AZP.3320/8/2010

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

wzoru umowy dodaje się zapis: „z uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących i związanych z przywróceniem infrastruktury (zieleni, chodniki i drogi) do stanu pierwotnego”.

Zmianie ulegają także:

- zapisy dotyczące obiektów, do których będą wymieniane przyłącza. **Obowiązujący po zmianie wykaz tych obiektów to: budynek chłodnictwa, budynek tlenowni, budynek zespołu warsztatów, budynek agregatorni, budynek hydroforni, budynek patomorfologii, budynek dezynfekcji ścieków i wymiennikownia.** W załączeniu do niniejszego pisma - plan sytuacyjny w/w obiektów i mapa części terenu Szpitala. Zamawiający informuje, że schemat sieci zawarty na str. 9 audytu energetycznego (załącznik nr 4) jest jedynie szkicem poglądowym;

- zapisy zawarte w pkt. 7.3.1 poz. 6 i pkt. 7.3.2. poz. 4 i 5 – część tabelaryczna str. 18 audytu energetycznego i **otrzymują brzmienie:**

pkt. 7.3.1 poz. 6 : DN 20 c.w.u.

pkt. 7.3.2 poz. 4 : DN 32 c.w.u. + c.o.

pkt. 7.3.2 poz. 5 : DN 25 c.w.u. + c.o.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulegają zmianie:

- **termin składania ofert i wniesienia wadium, który wyznacza się na dzień 22 kwietnia 2010r. do godz. 12.00 ,**

- **termin otwarcia ofert, który wyznacza się na dzień 22 kwietnia 2010r. godz.13.00.**

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian i są wiążące dla stron.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek