



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 19 kwietnia 2010r.



AZP 3320/8/ /2010



dotyczy: **wyjaśnień treści SIWZ.**



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERWSIA

tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Kredyt Bank S.A.
O/Zamość
63 1500 1807 1218
0003 8847 0000

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany sieci ciepłej wewnętrznej na połączeniach poszczególnych obiektów z magistralą ciepłowniczą pomiędzy wymiennikownią a zespołem budynków Szpitala oraz regulacji sieci centralnego ogrzewania. Poniżej przedstawiamy jego treść i wyjaśnienie.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zakresu robót dotyczących elementu regulacji sieci centralnego ogrzewania. Co zamawiający rozumie pod pojęciem regulacja centralnego ogrzewania ? Co należy ująć w wycenie ? Czy chodzi tu np. o wstawienie zaworów podpionowych na instalacji czy może o zawory z głowicami termostatycznymi przy grzejnikach ? Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i ilości. Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż w wycenie należy ująć tylko regulację centralnego ogrzewania na istniejącej armaturze regulacyjno – pomiarowej po wykonaniu dociepleń i wymiany stolarki.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec