



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21 czerwca 2011r.

AZP 3320/39/ /11

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Dotyczy PFU pkt. 1.1.i). Prosimy o podanie wydajności stacji uzdatniania wody oraz parametrów wody uzdatnionej.

Wyjaśnienie:

Wydajność stacji uzdatniania wody wynosi ok. 9 tys. litrów na godzinę. Poniżej podajemy parametry wody uzdatnionej:

Woda kotłowa:

Wymagania ogólne – bezbarwna, przejrzysta, bez nierozpuszczalnych substancji,

Wartość pH – 10,5 – 12,

Alkaliczność – 1 – 12 mmol/l,

Twardość ogólna – poniżej 0,05 mmol/l,

Siarczany sodowy – 10 – 30 mg Na₂SO₄/l,

Fosforany – 10 – 20 mg PO₄/l,

Przewodnictwo właściwe w 25°C – 30 – 7500 μS/cm,

Zużycie KMNO₄ – poniżej 150 mg/l

Bezwodnik kwasu krzemowego – poniżej 150 mg SiO₂/l

2. Czy Zamawiający wymagając wykonania projektu budowlanego i wykonawczego ma na myśli wykonanie tylko projektu w zakresie AKPiA, jak można wnioskować z zakresu prac zawartego w PFU?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wykonanie projektu w zakresie AKPiA oraz projektu na wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją kotłowni (rodzaj prac: remontu dachu kotłowni, odnowienia wewnętrznych ścian kotłowni przez ich malowanie oraz poszerzenie kanałów/ do 1,1 m/ w których zamontowane są odzūżlacze).

3. Czy można przyjąć, że dokumentacja techniczna, o której mowa w § 4 ust. 1 jest tożsama z dokumentacją projektową, o której mowa m.in. w § 2 umowy czyli, tą którą zgodnie z umową Wykonawca ma wykonać? Ta sama wątpliwość dotyczy stwierdzenia zawartego w § 8 umowy – przy rozbiciu wynagrodzenia (za dokumentację techniczną – a nie projektową).

Wyjaśnienie:

Tak – należy przyjąć jedną nazwę „dokumentacja projektowa”.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że termin zakończenia robót modernizacyjnych



tel. centrala
084 6773333

tel. sekretariat
084 6773300

fax
084 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

Nordea Bank Polska S.A. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
O/Gdynia Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
38 1440 1101 0000 Wyjaśnienie treści SIWZ – AZP 3320/39/11
0000 1121 6037 Modernizacja kotłowni

wskazany w § 4 ust. 2 na dzień 30 listopada 2011 roku może ulec przesunięciu i wydłużeniu w razie przedłużenia się procedury przetargowej i zawarcie przedmiotowej umowy później niż 4 miesiące do daty zakończenia przewidzianej wyżej, bądź w wypadku pojawienia się przyczyn za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy ? Brak przewidzenia takiej możliwości skutkować będzie niemożnością przedłużenia realizacji w razie gdyby zaszły okoliczności uzasadniające takie przedłużenie.

Wyjaśnienie:

Termin zakończenia na 30 listopada 2011 r. nie może ulec zmianie zgodnie z zapisami w SIWZ.

5 Uprawnienia Zamawiającego zastrzeżone w § 11 ust. 9 pkt. c) dotyczy wad nieusuwalnych – tylko w takim przypadku Zamawiający powinien mieć prawo do odstąpienia lub żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi; w razie wad istotnych ale usuwalnych – przysługują Zamawiającemu uprawnienia, o których mowa w § 11 ust. 9 pkt. a). Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego takiej interpretacji tego zapisu.

Wyjaśnienie:

Tak jest to interpretacja prawidłowa. Pozostają zapisy jak w SIWZ.

6. O którego momentu biegnie gwarancja ? Zgodnie z zapisem § 12 ust. 1 liczona jest od odbioru końcowego, uruchomienia i przekazania do użytkowania; umowa przynajmniej w ogólnych zarysach określa pojęcie odbioru końcowego tak w żadnym innym miejscu nie odwołuje się do pojęcia „uruchomienia i przekazania”, które mogą ale nie muszą w odbiorze końcowym się zawierać; Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację tego zapisu przez wykreślenie słów „uruchomienia i przekazania do użytkowania”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji przez wykreślenie słów „Uruchomienia i przekazania do użytkowania”.

7. Katalog kar przewidzianych w § 15 prowadzi do dublowania kar tj. karania za to samo – kara za fakt stwierdzenia wady, a potem za zwłokę w jej usunięciu jest w naszej ocenie nadmierną dolegliwością, która wykracza poza cele i odstraszającą funkcję kary umownej; Prosimy o wykreślenie kary, o której mowa w pkt.. d).

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy określone w SIWZ.

8. Czy system monitorowania i sterowania pracą kotłów powinien być zrealizowany za pomocą stacji operatorskiej (komputer klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem) umieszczonej w pomieszczeniu biurowym w budynku kotłowni i czy oprogramowanie stacji operatorskiej powinno zapewniać realizację wszystkich standardowych funkcji systemu nadrzędnego takich jak: wizualizacja, archiwizacja danych, generowanie trendów historycznych, generowanie raportów, sygnalizacja stanów awaryjnych ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Z- ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec