



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 06 września 2011 r.

AZP3320/41/ /11

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli na dwutlenek węgla medyczny i na gazy techniczne dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada system monitorowania wraz z historią zasilania instalacji w tlen medyczny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający prowadzi rejestr zasilania tlenem medycznym instalacji.

Pytanie:

Czy Zamawiający ma opracowaną procedurę dotyczącą dochodzenia odpowiedzialności w przypadku gdy tlen znajdujący się w instalacji tlenu medycznego – będzie zanieczyszczony bądź budził obawy co do jego jakości?

Wyjaśnienie:

Dostawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia niespełniającego wymogów specyfikacji.

Pytanie:

W przypadku negatywnych odpowiedzi prosimy o połączenie pakietów 1 i 2 w zadanie 1.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia niezmieniony podział na zadania

Pytanie:

W przypadku gdy dostawcą tlenu medycznego ciekłego i sprężonego będą różne 2 podmioty, które z nich będzie ponosił odpowiedzialność w sytuacji wystąpienia “działań niepożądanych”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zasila instalacje tlenu medycznego z dwóch źródeł:

- 1) Stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego
- 2) Rozprężalni butlowej tlenu medycznego

Zawsze pracuje tylko jedno źródło zasilania, co umożliwia identyfikację dostawcy tlenu medycznego.

lek. med. Marek Lipiec
Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
ds. Lecznictwa