



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 28.12.2011r.



TE.2030/1/A/ 52/12620 /2011

Dotyczy: Wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty do 14.000 euro.

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻENIA
KARMIEŃIA
PIERŚNIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty **na wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość.**

Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie 1 dot. treści umowy:

Czy mając na uwadze coraz szerszą międzynarodową praktykę, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność wykonawcy nie powinna przekraczać kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego wykonawcy, Zamawiający zgodziłby się na dopisanie do par. 10 punktu 3 o następującym brzmieniu zgodnie z poniższą propozycją?

Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowane znacznie niższej ceny ofertowej, a wyznaczony pułap łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej jest i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

3. „Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z Umowy lub w związku z nią, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym w żadnym przypadku Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści i szkody pośrednie Zamawiającego. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą sytuacji, gdy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności Wykonawcy ograniczyć nie można, w szczególności, gdy szkoda wyrządzona została przez Wykonawcę z winy umyślnej”?

Wyjaśnienie: § 10 pozostaje niezmienny.

Pytanie 2 dot. treści umowy:

W par. 12 pkt. 2 Zamawiający dopuszcza w umowie między innymi:

Proszę o informację ile awarii przewiduje Zamawiający.

Wyjaśnienie: § 12 pkt. 2 – zapis „w przypadku zwiększenia ilości awarii do usunięcia, jednak nie więcej niż 50% przewidywanych awarii” - zostaje wykreślony z umowy.

Pytanie 3 do załącznika nr 2:

W punkcie 5 załącznika nr 2 „Oferty Wykonawcy”, należy wpisać termin gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia dostawy.



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Konserwacja jest to obowiązek ustawowy dotyczący systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku). Zasady konserwacji ujęte są w Polskich Normach. Regularne przeglądy mają na celu utrzymania systemu w maksymalnej sprawności oraz zwiększenie jego żywotność. W zakres konserwacji wchodzi sprawdzanie i testowanie elementów systemów bezpieczeństwa tzn. wszystkich czujek i przycisków central itp., a także kontrola wszystkich sterowań i zasilających systemów. Czynności te mają charakter prewencyjny i pomagają we wczesnym wykryciu ewentualnych usterek, które mogłyby zakłócić prawidłową pracę systemów. Usługa konserwacyjna jest usługą starannego działania. Wykonawca może stwierdzić jedynie poprawne działanie systemu na dzień wykonania konserwacji. Natomiast przeprowadzenie konserwacji nie gwarantuje, iż w najbliższym czasie nie nastąpi awaria.

Proszę o informację czy zapis:

„5. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia namiesiące licząc od dnia dostawy”.

Dotyczy tylko dostarczonych wymienionych przez wykonawcę urządzeń podczas naprawy, a nie już zainstalowanych systemów.

Wyjaśnienie: Tak dotyczy tylko wymienionych przez wykonawcę urządzeń podczas naprawy.

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek