



Załącznik Nr 1
do Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy/usługi nieprzekraczające
14.000 euro
z dnia 13 marca 2009 r.

Numer sprawy:
TE.2030/1/B/52/ /2011

Zamość, dnia 19.12.2011r.

Zaproszenie do złożenia oferty
do 14.000 euro

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. 84 677-33-33
fax 84 638-66-69

zaprasza do złożenia oferty

**na wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji sygnalizacji pożarowej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość.**

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wykazem głównych elementów instalacji SAP określa załącznik nr1 do umowy.

Przeglądy techniczne i konserwacja instalacji sygnalizacji pożarowej:

1. **Obsługa kwartalna.** Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące do Wykonawcy przeglądów technicznych i konserwacji instalacji sygnalizacji pożarowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowego należy m.in.:

- 1) Przeglądy okresowe:
 - test zadziałania wyrywkowo jednej czujki SAP w każdej z 72 stref,
 - test zadziałania stref z ROP w ilości 143 szt.,
 - test zadziałania klap dymowych w ilości 9 szt.;
- 2) Spowodowanie zadziałania łącza do straży pożarnej i centrum monitoringu pożarowego (TELTECH);
- 3) Dokumentowanie działań w „Książce konserwacji i napraw systemu”.

2. **Obsługa roczna.** Co najmniej jeden raz w roku do Wykonawcy przeglądów technicznych i konserwacji instalacji sygnalizacji pożarowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowego należy m.in.:

- 1) **Konserwacja instalacji SAP:**
 - konserwacja i sprawdzenie parametrów, szczelności izotopowych czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania - w ilości 1 627 szt.
 - konserwacja i sprawdzenie działania linii dozorowych o 40 pkt. czujnikowych - w ilości 30 szt.



Załącznik Nr 1
do Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy/usługi nieprzekraczające
14.000 euro
z dnia 13 marca 2009 r.

- konserwacja i sprawdzenie działania linii dozorowych o 10 pkt. czujnikowych - w ilości 265 szt.
- konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych – w ilości 143 szt.
- konserwacja i sprawdzenie klap dymowych – w ilości 9 szt.
- konserwacja i sprawdzenie central pożarowych typu:
 - CZ10-01 CERBERUS – 1 szt.
 - CS 1140 AGOREX -SIEMENS – 1 szt.;
- 2) Sprawdzenie i przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów;
- 3) Sprawdzenie wszystkich zgłoszonych zmian budowlanych i aranżacji wnętrz (czy nie są konieczne zmiany w systemie), które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, jeżeli tak, to po dokonaniu stosownych oględzin, należy złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu.

5. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji umowy: 12 m-cy od daty podpisania.

II. Sposób sporządzenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – pokój 248 (kancelaria Szpitala).
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis „**Przeglądy techniczne i konserwacja instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość**”.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych) bądź upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie.

III. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje:

1. Formularz „Oferty Wykonawcy” (wg załączonego wzoru – zał. nr 1).
2. Ofertę cenową przygotowaną w następujący sposób: wyszczególnienie, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, łączna cena netto, łączna cena brutto (łączna cena netto powiększona o stawkę VAT). Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w złotych polskich.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w powyższym postępowaniu dotyczące:
 - 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;



Załącznik Nr 1
do Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy/usługi nieprzekraczające
14.000 euro
z dnia 13 marca 2009 r.

Wykonawca przedłoży:

- Certyfikaty do obsługi od producenta central lub potwierdzenia wydane przez firmy SIEMENS i CERBERUS.
- Oświadczenie o dostępie do części zamiennych do systemów pożarowych CERBERUS i SIEMENS;
- Oświadczenie o dostępie do kodów oprogramowania w/w central;
- Uprawnienia do pomiarów czujek izotopowych;
- Świadectwa obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV dla pracowników technicznych, którzy będą prowadzili naprawę i konserwację systemu;
- Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu;
- Wykaz prac wykonanych o podobnym zakresie.

IV. Termin złożenia oferty: 30 grudnia 2011r.

V. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. W sprawach merytorycznych i formalno - prawnych mgr inż. Mirosław Teterycz
tel. 84 677-37-78.

VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%.

VII. Cena podana przez Wykonawcę nie może ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.

VIII. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w celu podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.

Załączniki:

1. Formularz oferty Wykonawcy
2. Oferta cenowa
4. Wzór umowy
5. Zał. Nr 1 do umowy

*Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek.med. Marek Lipiec*