



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 października 2012 r.



AZP.3320/ 58/ / 12

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie niewykorzystanego obiektu szpitalnego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dźwigu o minimalnej ilości cykli pracy na godzinę wynoszącą 240?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zastosowanie dźwigu o minimalnej ilości cykli pracy na godzinę wynoszącą 240

Pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyposażenie dźwigu w inny sterownik mikroprocesowy nie będący sterownikiem PCL?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wyposażenie dźwigu w inny sterownik mikroprocesowy nie będący sterownikiem PCL.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek