



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18 lipca 2013 r.



AG-ZP.3320/ 40/ / 13

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERŚCI

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i narzędzi eksploatacyjnych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. zadania 21 poz. 4, 5:**

Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli miski ustępowe (same miski ceramiczne do kompletowania ze spłuczką – dolnopłuk z tworzywa PCV) czy kompakty WC (miska kompaktowa w komplecie ze spłuczką ceramiczną)?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wymaga miski ceramicznej do kompletowania ze spłuczką – dolnopłuk z tworzywa PCV.

### **Pytanie dot. zadania 21 poz. 12:**

Czy zamawiający ma na myśli wylewkę płaską do baterii lekarskiej ściiennej?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dot. zadania 21 poz. 16:**

Czy zamawiający ma na myśli śruby plastikowe z łbem w kształcie kwadratu o długości 7 cm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

### **Pytanie dot. zadania 21 poz. 17:**

Czy zamawiający ma na myśli śruby plastikowe kątowe o długości 9 cm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek