



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)



22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

AOT-R 0725/2021 / /2013

Zamość, dnia 20.12.2013r.



Dotyczy: **odpowiedzi na pytania**

Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻCZANI
KARMIE
PIERSIA

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia na wykonanie usługi pn.: „Naprawa podłóg w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu” wpłynęły następujące pytania:

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Po dokonaniu oględzin pomieszczeń w których remontowane będą podłogi, stwierdziliśmy bardzo zły stan techniczny podłóg cementowych. Naszym zdaniem należałoby przewidzieć około 3-4% wymianę podłóg z zastosowaniem zapraw cementowych szybkosprawnych (z uwagi na bardzo krótki termin wykonania) oraz pogrubić warstwę wylewki samopoziomującej do około 9-10 mm, by uzyskać ich większą wytrzymałość.

tel. Centrala
84 6773333

Czy należy zatem:

1. Dokonać naprawy wylewki cementowej na powierzchni 3% całej powierzchni przeznaczonej do remontu tj. 8,40 m² (np. wg. nakładów z KNR 4-01 tab. 0804-02 oraz KNR 4-01 tab. 0804-03) z zastosowaniem cementów szybkosprawnych lub gotowych zapraw szybkosprawnych).

Odpowiedź.

TAK

tel. Sekretariat
84 6773300

2. W poz. 1.4, 2.4, oraz 3.4 dokonać pogrubienia wylewki samopoziomującej do 10mm, zwiększając krotność pogrubienia do 5.

Odpowiedź

TAK

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega przedmiar robót zgodnie z dołączonym załącznikiem.

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek