

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 21 marca 2013 r.

Certyfikat nr 0019/2011 AZP 3320/11/ /13
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

1. Dotyczy wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę wyszczególnionych zapisów umowy na następujące:

§ 2 1. Dostawy przedmiotu umowy będą się odbywały przez okres 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Kupujący będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilość zapotrzebowanego tlenu medycznego ciekłego, dwutlenku węgla medycznego, nitrogenium oxydulatum co najmniej na 5 dni wcześniej niż pożądanym przez niego termin dostawy, a tlenu sprężonego medycznego na co najmniej 10 dni roboczych wcześniej niż termin danej dostawy. Dostawy będą się odbywać w godzinach od 8:00 do 15:00, za wyjątkiem tlenu medycznego ciekłego, gdzie dostawy mogą się odbywać w innych godzinach. Jeżeli termin dostawy wypadnie w dzień świąteczny lub ustawowo wolny od pracy – za termin dostawy należy przyjąć następny pierwszy dzień roboczy.

2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostaw w wyznaczonym, w oparciu o zasady wskazane w ust. 1 przez Kupującego terminach do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko transportu.

4. Przyjęcie w dzierżawę ośmiu butli na dwutlenek węgla medyczny zostanie stwierdzone poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego. Po zakończeniu obowiązywania umowy, bądź jej rozwiązania w inny sposób, wydzierżawione butle zostaną niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu. Fakt ten zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony.

5. Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące danej dostawy przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (reklamacje ilościowe) lub 7 dni roboczych (reklamacje jakościowe) i w wypadku uznania danej reklamacji za zasadną dokona, na swój koszt, w ciągu kolejnych 3 (trzech) dni roboczych

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AZP 3320/11/13 – dostawa gazów medycznych

od daty uznania reklamacji za zasadną, wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub uzupełni braki.

6. Trzykrotna z rzędu uzasadniona reklamacja jakościowa danego przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanych dostaw. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 3. 2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. W sytuacji gdy Sprzedający nie będzie chciał dostarczać Kupującemu przedmiotu umowy po cenach w niej wskazanych, Kupujący będzie upoważniony do wypowiedzenia umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §9 ust. 2 umowy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 4. 1. Płatność za wykonane dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, na konto Sprzedającego wskazane w fakturze za zrealizowane dostawy w ciągu jednego miesiąca. Z tym, że data wystawienia faktury za dostawy za dany miesiąc rozliczeniowy to ostatni dzień tego miesiąca którego dana faktura dotyczy.

2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu faktury za dostarczony przedmiot umowy w ciągu miesiąca.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 6. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić sobie nawzajem tytułem odszkodowania kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a/ Sprzedający zapłaci Kupującemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umownej danej dostawy brutto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej w terminie partii towaru,

b/ Sprzedający może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1a wykazując, że zwłoka w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Sprzedającego,

c/ Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę, tytułem odszkodowania, kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art., 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 7 W razie nieuzasadnionej i zawinionej, dwukrotnej z rzędu zwłoki w wykonaniu danej dostawy, przekraczającej ponad 3 dni robocze termin dostawy, Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1a.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 9.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem, chyba że strony postanowiły inaczej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany podatku VAT, w takim przypadku ceny netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 12.1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w miejscu siedziby powoda.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wykreślenie poniższych zapisów umowy:

§ 10 W przypadku wystąpienie braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy. *** gdyż Sytuacja uregulowana już została przez zapis w § 8 umowy.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zwracamy się z prośbą o stworzenie jednego wspólnego pakietu dla asortymentu z pakietu nr 1 i pakietu nr 2 lub chociaż jednego wspólnego pakietu dla tlenu medycznego ciekłego oraz tlenu medycznego sprężonego w butlach 40l, będących rezerwowym źródłem tlenu medycznego ciekłego, które zasilają instalację tlenową. Obecny podział na pakiety 1 i 2 dopuszcza sytuację, że w instalacji tlenu medycznego tlen medyczny ciekły i tlen medyczny sprężony będzie się mieszał i może być dostarczony przez dwóch różnych wykonawców. Czy Zamawiający ma świadomość, iż taka sytuacja tworzy potencjalne zagrożenie, iż w przypadku niewłaściwej jakości tlenu medycznego bardzo trudno będzie ustalić kto ma wziąć na siebie odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. W przypadku stworzenie jednego pakietu Zamawiający wyeliminuje powyższe zagrożenie gdyż

odpowiedzialność za jakość tlenu medycznego ciekłego i tlenu medycznego sprężonego będzie ponosił jeden Wykonawca.

4. W przypadku utrzymania przez Zamawiającego podziału na obecne pakiety, prosimy o wskazanie który z podmiotów ma wziąć na siebie odpowiedzialność za tlen medyczny dostarczony bezpośrednio do pacjenta, który został wymieszany w instalacji tlenu medycznego.

Wyjaśnienie ad. 3 i 4: Zamawiający zasila instalację tlenu medycznego z dwóch źródeł:

1/ stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego,

2/ rozprężalni butlowej tlenu medycznego.

Zawsze pracuje tylko jedno źródło zasilania, co umożliwia identyfikację dostawcy tlenu medycznego. Każde ze źródeł zasilania tlenem medycznym jest pod ciągłym monitoringiem i nadzorem służb technicznych szpitala. Ponadto jest prowadzony rejestr zasilania tlenem medycznym instalacji. Dostawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia niespełniającego wymogów specyfikacji. Wobec powyższego opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie. Jest wiążący opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z – ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Technicznych
Mgr Mirosław Brzozowski