

**Wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych –
Wykonanie Projektu Budowlano - Wykonawczego technologii wielofunkcyjnego węzła
ciepłego zasilonego z miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) dla potrzeb CO, CT, CWU
w budynku Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

1. Zdemontować istniejącą rozdzielnicę niskiego napięcia.
2. Zaprojektować, następnie zamontować nowa rozdzielnicę niskiego napięcia pod potrzeby wynikające z technologii.
3. Wykorzystać istniejące kable kable zasilające w obecnym układzie.
4. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących instalacji elektrycznych wykonać obwody nowe.
5. Wymienić oprawy oświetleniowe na oprawy hermetyczne.
6. Na hali głównej wymienić osprzęt na nowy.

Zamość, dnia 06.12.2012r.