



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość 16.07.2014r

AG-Z .2150- 37/2/2014

dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje ,że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę filtrów do klimatyzacji i wentylacji oraz baterii alkalicznych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi,dotyczy Zadania nr 1:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie materiałów ,z którego wykonane są ramki filtrów kieszeniowych (tworzywo sztuczne czy metal) ?

Odpowiedź

Metal

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie grubości ramki w przypadku filtrów kieszeniowych (25 czy 20 mm)?

Odpowiedź

25 mm.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie ilości kieszeń w przypadku pozycji nr :
1,2,5,6,7,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,37,38,39 ?

Odpowiedź

Filtry absolutne-wg przepływu podanego w zaproszeniu.

Filtry kieszeniowe-na każde 100 mm szerokości ramy 1 kieszeń.

Pytanie nr 4

Z jakiego materiału wykonane są ramki filtrów absolutnych ?.

Odpowiedź :

Metal.

Pytanie nr 5

Pozycja nr 35-czy w środku filtra znajduje się węgiel granulowany ?.

Odpowiedź :

TAK.

Pytanie nr 6

Pozycja nr 13,20 czy jest to filtr kieszeniowy-jeżeli tak proszę o podanie długości kieszeni i klasy filtracji ?.

Odpowiedź

Kompakt klasa F-7.

Pytanie nr 7

Pozycja nr 11 proszę o podanie klasy filtracji zgodnie z normą PN-EN 779:2012 ?.

Odpowiedź

Filtr kasetowy klasa G-3

Pytanie nr 8

Pozycja nr 40 Czy jest to filtr typu z-line czy minipleat ?.

Odpowiedź :

Z-line.

Pytanie nr 9

Pozycja nr 4 czy jest to filtr płaski czy kieszeniowy- o grubości ramki 10 mm (proszę o podanie długości kieszeni) ?.

Odpowiedź :

Płaski-kasetowy

Pytanie nr10

Proszę o opisanie obudowy filtrów kieszeniowych (rama metalowa,tworzywo,grubość ramy 20,25mm) ?.

Odpowiedź :

Ramka metal,grubość 25mm.

Pytanie nr 11

Proszę o podanie ilości kieszeń w filtrach kieszeniowych ?

Odpowiedź :

Na każde 100 mm szerokości ramy filtra 1 kieszeń.

Pytanie nr 12

Proszę o opisanie obudowy oraz wkładu filtra z poz.13 ?.

Odpowiedź :

Obudowa metal,wkład tkanina filtracyjna.

Pytanie nr 13

Proszę o podanie klasy filtracji filtra kasetowego z poz.20 ?.

Odpowiedź :

Klasa G-3.

Pytanie nr 14

Proszę o opisanie filtrów absolutnych z poz.26,28,29,30,31,32,33,34,36:

- a. klasy filtracji filtrów(np.H13),
- b. rodzaju obudowy (metalowa ,MDF),
- c. rodzaju wkładu (minipleat,aluminiowe separatory) ?.

Odpowiedź :

Klasa filtracji H13,obudowa -metal,rodzaj wkładu -aluminiowe separatory.

Pytanie nr 15

Proszę o opis filtra węglowego z poz.35-medium filtracyjne to mata węglowa czy granulowany węgiel aktywny oraz podanie rodzaju obudowy ?.

Odpowiedź :

Medium filtracyjne-węgiel aktywny ,obudowa -metal.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek