



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość 21 .07. 2014r



Certyfikat nr 0019/2011
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011
HACCP



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.
szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG-Z .2150- 37/2/2014

dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje ,że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę filtrów do klimatyzacji i wentylacji oraz baterii alkalicznych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi,dotyczy Zadania nr 1:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy pozycje nr 28,30,31 to ten sam filtr ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy pozycje nr 29,32 to ten sam filtr?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy w pozycji nr 33 wymiar nie powinien wynosić 457 x 457 x 80 mm ?

Odpowiedź

Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek