

Załącznik do robót elektrycznych

Przeгляд instalacji elektrycznych - Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii BL."A" V piętro strona prawa

Lp.	Nr pom.	Przeznaczenie pomieszczenia	Gniazda elektryczne	Plafoniery	Lampy oświetleniowe	Panele przyłózkowe
1	6/42	Pok. Oddziałowej	Do wymiany 3 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 2 szt. oprawy OKPWm 2x36W	
2	6/43	Sekretariat	Do wymiany 3 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 3 szt. oprawy OKPWm 2x36W	
3	6/43a	Magazyn bielizny			Do wymiany 1 szt. oprawy OKPWm 2x36W	
4	6/44	Pok. Ordynatora	Do wymiany 3 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 5 szt. opraw OKPWm 2x36W	
5	6/45	Pok. Lekarzy	Do wymiany 3 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 5 szt. opraw OKPWm 2x36W	
6	6/46	Pok. 3-Łózkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			Do wymiany 4 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V = "0" typu TROLL
7	6/47	Pok. 3-Łózkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			Do wymiany 2 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V = "0" typu TROLL Do wymiany 2 szt. kompaktowa lampa ostrzegawcza F-my BACO L20SA30 Nr kat. 701503-99 z żarówką 24V, 2W trzonek BA9S
8	6/48	Pok. 3-Łózkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			Do wymiany 4 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V = "0" typu TROLL
9	6/49	Pok. Socjalny	Do wymiany 3 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			
10	6/50	Pok. Wzmoczonego Nadzoru	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			

11	6/51	Pok. 3-Łózkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			Do wymiany 3 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V ="0" typu TROLL Do wymiany 3 szt. kompaktowa lampa ostrzegawcza F-my BACO L20SA30 Nr kat. 701503-99 z żarówką 24V, 2W trzonek BA9S
12	6/52	Pok. 3-Łózkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 1 szt. opraw OKPWm 2x36W	Do wymiany 2 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V ="0" typu TROLL Do wymiany 2 szt. kompaktowa lampa ostrzegawcza F-my BACO L20SA30 Nr kat. 701503-99 z żarówką 24V, 2W trzonek BA9S
13	6/53	Pok. 3-Łózkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 1 szt. opraw OKPWm 2x36W	Do wymiany 3 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V ="0" typu TROLL Do wymiany 1 szt. kompaktowa lampa ostrzegawcza F-my BACO L20SA30 Nr kat. 701503-99 z żarówką 24V, 2W trzonek BA9S
14	6/54	Pok. 3-Łózkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 1 szt. opraw OKPWm 2x36W	Do wymiany 4 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V ="0" typu TROLL Do wymiany 2 szt. kompaktowa lampa ostrzegawcza F-my BACO L20SA30 Nr kat. 701503-99 z żarówką 24V, 2W trzonek BA9S
15	6/56	Pok. 1-Łózkowy				Do wymiany 1 szt. kompaktowa lampa ostrzegawcza F-my BACO L20SA30 Nr kat. 701503-99 z żarówką 24V, 2W trzonek BA9S
16	6/56a	WC dla Pacjentów		Do wymiany 2 szt. plafonier typ RONDO 230V (górną i boczną)		
17	6/57	Pok. 2-Łózkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 1 szt. opraw OKPWm 2x36W	Do wymiany 2 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V ="0" typu TROLL
18	6/57a	Natrysk dla Pacjentów		Do wymiany 1 szt. plafoniera typ RONDO 230V (boczną)		
19	6/60	Pok. 2-Łózkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 1 szt. opraw OKPWm 2x36W	Do wymiany 2 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V ="0" typu TROLL

						Do wymiany 1 szt. kompaktowa lampa ostrzegawcza F-my BACO L20SA30 Nr kat. 701503-99 z żarówką 24V, 2W trzonek BA9S
20	6/60a	Natrysk dla Pacjentów		Do wymiany 1 szt. plafoniera typ RONDO 230V (boczna)		
21	6/61	Pok. 2-Łóżkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			Do wymiany 1 szt-gniazdo elektr. hermetyczne 230V ="0" typu TROLL
22	6/61a	WC dla Pacjentów		Do wymiany 2 szt. plafonier typ RONDO 230V (górną i boczną)		
23	6/63	Korytarz	Do wymiany 10 szt. gniazda elektr. „R” na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			
24	6/64	Gabinet Zabiegowy	Do wymiany 2 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 3 szt. opraw OKPWm 2x36W	
25	6/65	Pok Badań i Zabiegów Pielęgniarski.	Do wymiany 2 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			
26	6/66	Punkt Pielęgniarski	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"			
27	6/67	WC dla Niepełnosprawnych		Do wymiany 2 szt. plafonier typ RONDO 230V (górną i boczną)		
28	6/68	Łazienka		Do wymiany 2 szt. plafonier typ RONDO 230V (górną i boczną)		
29	6/69	Brudownik		Do wymiany 2 szt. plafonier typ RONDO 230V (górną i boczną)		
30	6/70	Pom. Porządkowe		Do wymiany 1 szt. plafoniera typ RONDO 230V (boczna)		
31	6/72	WC dla Personelu		Do wymiany 2 szt. plafonier typ RONDO 230V (górną i boczną)		
32	6/74	Pok. 2-Łóżkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 1 szt. opraw OKPWm 2x36W	
33	6/74a	Natrysk dla Pacjentów		Do wymiany 1 szt. plafoniera typ RONDO 230V (boczna)		
34	6/75	Pok. 2-Łóżkowy	Do wymiany 1 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA			Do wymiany 2 szt-gniazdo elektr. hermetyczne

			2x230V + "0"			230V = "0" typu TROLL Do wymiany 1 szt. kompaktowa lampa ostrzegawcza F-my BACO L20SA30 Nr kat. 701503-99 z żarówką 24V, 2W trzonek BA9S
35	6/76	WC dla Pacjentów		Do wymiany 2 szt. plafonier typ RONDO 230V (górną i boczną)		
36	6/77	Natrysk dla Lekarzy		Do wymiany 1 szt. plafoniera typ RONDO 230V (boczną)		
37	6/78	Pok. Lekarzy	Do wymiany 4 szt. gniazda elektr. na gniazda IMPRESIA 2x230V + "0"		Do wymiany 4 szt. oprawy OKPWm 2x36W	
38	6/80	WC Personelu		Do wymiany 2 szt. plafonier typ RONDO 230V (górną i boczną)		

1