

Zamość, dnia 14.05.2014r.

AG.2015-1/12/2014

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty do przetargu ofertowego na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej o powierzchni 5000 m², z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Radioterapii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Co należy rozumieć pod pojęciem „dach spadowy na zewnątrz”?

Odpowiedź:

Spadki ukierunkowane na zewnątrz budynku.

Czy dopuszcza się spadki dachu poniżej 12 stopni?

Odpowiedź:

Nie

Czy dopuszcza się orywnowanie osłonięte ścianami?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2

Czy układ dróg oraz ilość parkingów należy uzgodnić ze szpitalem na etapie koncepcji? (wymóg Rozdz.V pkt 3 lit.e WPO)

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 3

Czy dopuszcza się lokalizację parkingów poza terenem dzierżawy? (dotyczy również dróg dojazdowych)

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4

Czy na etapie koncepcji należy wskazać obiekty kubaturowe typu stacja trafo, wiata śmietnikowa?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie warunków zabudowy z dnia 03.08.2007 r. nr PPBiOZ-7327/323/2007 (wskazanych w warunkach przetargu).

Odpowiedź:

Warunki zabudowy z dnia 03.08.2007r. nr PPBiOZ -7327/323/2007 są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

*Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Administracyjno – Technicznych
Mgr inż. Bernarda Petryk*