

**Ogólne wytyczne do wykonania modernizacji II piętra w bloku „A” i „C” dla potrzeb oddziału Ginekologiczno- Położniczego i Patologii Ciąży oraz oddziału Urologii w zakresie instalacji gazów medycznych.**

**Sale chorych.**

( instalacje: tlen, próżnia)

Wykorzystać istniejące instalacje gazów medycznych wraz z panelami przyłóżkowymi na salach już istniejących, które nie zmieniają przeznaczenia oraz ilości łóżek.

Na salach chorych nowo tworzonych, gdzie nie ma instalacji gaz-med.: zaprojektować instalacje ( podłączenie instalacji do istniejącej instalacji gazów med. w obrębie oddziału. tlen, próżnia) oraz dobrać odpowiedni panel przyłóżkowy.

Na salach chorych nowo tworzonych, gdzie jest instalacji gaz-med. , a w przypadku brak panela przyłóżkowego: zmodernizować istniejącą instalacje gazów med. w celu podłączenia dobranego panela przyłóżkowego.

**Sala wzmożonego nadzoru. Bud. „A” strona lewa**

( instalacje: tlen, sprężone powietrze, próżnia)

Zaprojektować rurociąg sprężonego powietrza med. do istniejącej instalacji gazów med. ( tlen, próżnia ) oraz dobrać odpowiedni panel przyłóżkowy.

**Sala wzmożonego nadzoru noworodków Bud. „C” strona prawa**

( instalacje: tlen, sprężone powietrze, próżnia)

Zaprojektować instalacje ( podłączenie instalacji do istniejącej instalacji gazów med. w obrębie oddziału. tlen, próżnia) Punkty poboru ściennie gazów medycznych. Ze względu na brak instalacji sprężonego powietrza medycznego na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym blok „C” piętro II strona prawa należy podłączyć nową instalację sprężonego powietrza medycznego z pionu nr 2 z Oddziału Dializ blok „C” parter strona prawa.