

Dot. Opis przedmiotu zamówienia II piętro Blok A oraz II piętro blok C.

Temat opracowania.

„Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzgodnieniami z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, BHP, P.poż. oraz wykonanie szczegółowego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla Modernizacji II piętro w bloku „A” i Bloku C dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Patologią Cięży oraz Oddziału Urologicznego”.

Ogólne Wytyczne do projektowania w zakresie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej (Dz. AOT-E).

- Instalacje klimatyzacyjne - wykorzystać istniejące, w przypadku rozbudowy lub konieczności wykonania dodatkowych układów klimatyzacyjnych uwzględnić wykonanie dokumentacji technicznej dedykowanej dla nowych układów klimatyzacyjnych (w fazie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia zgłoszono potrzebę wykonania klimatyzacji w izbie przyjęć, wzmożonym nadzorze i 2-ch sal diagnostyczno zabiegowych – razem 4 pomieszczenia).
- Podczas wykonywania projektu uzgodnić z mgr Janiną Wiśniewską rodzaj klimatyzatorów i wentylatorów.
- Założyć w projekcie przegląd wszystkich połączeń kratek z kanałami wentylacji grawitacyjnej (wymianę lub uzupełnienie tzw. „sztucerków”).

Sporządził: AOT-R inż. Ryszard Władyga